


|   |  |   |             |  |                  |
|---|--|---|-------------|--|------------------|
|  | <h2 style="margin: 0;">燃气泄漏应急处置方案</h2> |   |             | 文件编号   |                  |
|   |  |   |             | 版本号  | 第一版              |
|   |  |   |             | 编制日期   | 2024年7月21日       |
| 签批  | 车间/科室<br>企管安全科                         | 编制人员<br>刘孙国   | 审核          | 批准   |                  |
| 危险源/<br>环境因素<br>及风险分析   | 区域/活动<br>生产现场                          | 设备<br>熔炼炉浇注   | 危险源<br>燃气泄漏 | 风险分析<br>火灾、爆炸  |                  |
|   | 事故原因分析<br>1. 管道老化<br>2. 阀门密封性失效        |   |             | 事故征兆   | 燃气泄漏，导致地面区域有较大味道 |
| <h3 style="margin: 0;">应急组织机构</h3>  |  |   |             |  |                  |
| 小组分工  | 部门                                     | 负责人   | 职务          | 小组职责   |                  |
| 总指挥   | 管理部                                    | 刘孙国   | 安全员         | 及时了解掌握现场事件发生和发展情况，指挥应急处置小组组织现场抢救、及时上报事故等                                       |                  |
| 安全指挥  | 管理部                                    | 刘明福   | 车间主任        | 协调各项目相关责任人的工作安排；了解全过程动态，及时采取相应行动（孟祥卫）  |                  |
| 医疗救护组   | 制造部                                    | 潘兴学   | 车间主任        | 当事故发生有人受伤时，组织现场的施救（刘明福、林念祖、曾黎滕、何劲明）  |                  |
| 通讯联络组   | 生产部                                    | 江万城   | 班长          | 当特种设备事故发生时，立即向上级报告和通知各部门人员紧急疏散，及时向有关领导及相关部门通报火情，必要时拨打“119”和“120”求助电话。（明少娟、叶丽梅） |                  |
| 抢险组   | 设备部                                    | 胡月辉   | 车间主任        | 事故发生后，对设备工具进行修复（史阳、陈建友、温子鹏）  |                  |
| <h3 style="margin: 0;">应急物资清单</h3>  |  |   |             | <h3 style="margin: 0;">方案注意事项</h3>   |                  |
| 序号  | 名称                                     | 数量  | 备注          | 1、在做好事故应急救援工作的同时，迅速组织职工撤离事故危险区域，维护好事故现场和秩序。                                    |                  |
| 1   | 急救药箱                                   | 1   | 员工休息室       |  |                  |
| 2   | 担架                                     | 1   | 车间休息室       |  |                  |
| 方案管理  | 一、演练频率                                 | _____ 1 _____次/年（可修改）   |             |  |                  |
|   | 二、演练要求                                 | 0   |             |  |                  |
|   | 三、修订要求                                 | 1、演练结束后，结合评价报告如需修改方案，由参与演练的各单位打合后进行修订，提请责任单位审核，并由科长签字批准；<br>2、如发生事故，结合事故调查报告和应急能力评估报告对方案进行审查，必要时进行修订。 |             |  |                  |

# 演练流程



**应急小组通讯录**

| 机构       | 应急职务 | 姓名  | 职务         | 联系方式        |
|----------|------|-----|------------|-------------|
| 应急指挥领导小组 | 总指挥  | 敖青峰 | 总经理        | 13828517519 |
|          | 副总指挥 | 邢亚宁 | 经营副总       | 15915187610 |
|          |      | 刘孙国 | 安全员        | 13544582917 |
| 现场处置组    | 组长   | 孟祥卫 | 生产副总监兼制造部长 | 18607639912 |
|          |      | 刘明福 | 车间科长       | 13730203107 |
|          |      | 孙红藏 | 部长助理       | 13726978139 |
|          |      | 明少娟 | 物流科科长      | 13415219990 |
|          |      | 史阳  | 设备副科长      | 15175738958 |
|          |      | 白成明 | 维修系长       | 13232715437 |
|          |      | 廖国鸿 | 物流科班长      | 18576322212 |
|          |      | 胡月辉 | 车间副主任      | 13343220027 |
|          |      | 江万城 | 班长         | 13927695957 |
|          |      | 蒋海云 | 班长         | 15219531252 |
|          |      | 文三真 | 班长         | 15707633400 |
|          |      | 潘兴学 | 车间副主任      | 13509250539 |
| 警戒疏散组    | 组长   | 李健峰 | 经营部部长      | 13750114768 |
|          | 组员   | 冯再锦 | 部长助理       | 13926671180 |
|          |      | 蔡圣波 | 配料岗        | 13697219735 |
|          |      | 邹益贤 | 高级业务经理     | 15975886869 |
| 后勤保障组    | 组长   | 何增  | 财务副总监兼财务部长 | 18826620357 |
|          | 组员   | 阮家裕 | 核算科科长      | 15992000508 |
|          |      | 刘玉龙 | 人力资源科科长    | 13829192943 |

|       |    |     |        |             |
|-------|----|-----|--------|-------------|
|       |    | 赵俊国 | 总务科科长  | 13631081152 |
| 通讯联络组 | 组长 | 郭桂梅 | 管理部部长  | 13750141315 |
|       | 组员 | 曾锦英 | 企管岗    | 13751823791 |
| 应急监测组 | 组长 | 余芳  | 质保部副部长 | 13726958729 |
|       | 组员 | 黎雪芬 | 体系岗    | 13413517648 |
|       |    | 艾武  | 研发科科长  | 15820330843 |

公司24小时应急值守电话：0763-6896205



广东隆达铝业有限公司

### 外部应急救援单位联系方式

| 序号 | 单位名称         | 联系电话         |
|----|--------------|--------------|
| 1  | 消防火警         | 119          |
| 2  | 治安报警         | 110          |
| 3  | 医疗急救         | 120          |
| 4  | 交通事故         | 122          |
| 5  | 清城区应急管理局     | 0763-3939074 |
| 6  | 清远市生态环境局清城分局 | 0763-3939797 |
| 7  | 清远市人民医院      | 0763-3312032 |
| 8  | 石角镇安监站       | 0763-3207132 |
| 9  | 石角镇专职消防队     | 0763-3205029 |
| 10 | 清城区石角镇卫生院    | 0763-3206487 |
| 11 | 石角镇政府值班电话    | 0763-3204933 |